

水質検査結果書

採水場所	のぞみの泉（地下水）
採水日時	令和5年10月19日
判定結果	下記項目につき一般飲料水水質基準に適合
検査方法	厚生労働省告示第261号による

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	10mg/L 以下
塩化物イオン	mg/L	3.4	200mg/L 以下
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3未満	3mg/L 以下
pH値	—	7.6	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
残留塩素	mg/L	0	—