

小松島市各小中学校プール状況

学校名	プール規模	小プール	建設年	使用状況	修繕状況(R3~)
小松島小	25m×5レーン	有	S47.8		R3:給水管バルブ修理 ろ過ポンプ修繕・応急対応 R4:排水バルブ修理 ろ過ポンプヘアキャッチャー取替 R5:プールサイド手洗場漏水修繕
南小松島小	25m×7レーン	無	S54.8	R2年度より使用中止 →R3年度より民間プールを活用	
北小松島小	25m×8レーン	無	S43.10	H28年度より使用中止 →H28年度より市営プールを活用、 R4年度から民間プールを活用	
千代小	25m×6レーン	無	S54.8		R3:シャワー給水管漏水修理 R4:排水詰まり清掃 R5:浄化槽電気系統修繕予定
見安小	25m×6レーン	無	S59.7		
芝田小	25m×5レーン	無	S55.7		R3:シャワー給水管漏水修理 ろ過ポンプ取替 R4:シャワーレバー取替 給水管漏水修繕 R5:シャワー漏水修繕 塩素自動供給機取替
立江小	25m×6レーン	無	S63.11		R4:プール手洗場(?)蛇口取替 R5:プール給水管漏水修繕
櫛淵小	25m×4レーン	無	S60.8		R3:ろ過ポンプ取替
坂野小	無			→市営プールを活用	
和田島小	25m×6レーン	有	S58.7		R5:プールサイドコンクリート補修
新開小	25m×6レーン	無	S57.8		R3:シャワーバルブ取替
小松島中	50m×7レーン	無	S54.3	H31年度(頃)より使用中止	R4:給水管漏水修理
小松島南中	無			→市営プールを活用	